

Ügyiratszám: TFAFO/355-5/2024
Ügyintéző: Ács Ernő
Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
Telefon: +36 1 459 7952
E-Mail: tavhoengedelyezes@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: H 4074/2024

Tárgy: A 110/2012 számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély
5. számú módosítása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I.1. A Hivatal a **MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52; adószám: 11385174-2-05; cégjegyzékszám: 05-09-004544; a továbbiakban: **Engedélyes**) a 110/2012 számú határozattal **Miskolc** városát illetően kiadott, és legutóbb H 1063/2022 számú határozattal módosított távhőtermelői működési engedélye (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelmének **helyt ad**.
- I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazó mellékletben (a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett értékekre és adatokra **módosítja**.
- I.3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Tiszta energia, fenntartható környezet

- II. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: **Díjrendelet**) 1. melléklet C táblázat 20. b) pontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj az Engedélyes által megfizetésre került.
- A Hivatalnak egyéb eljárási költségéről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő űrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:
- https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b
- A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti perben kötelező a jogi képviselet. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek.
- IV. A Hivatal e határozatát – annak véglegessé válását követően, a személyes és a védett adatok kivételével – a honlapján közzéteszi.

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes 2024. július 23-án TFAFO/355-1/2024 iktatószámú beadványában kérte a Hivaltól az Engedély módosítását távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: **Tszt.**) szerinti eljárásban. Kérelmének indoklásaként a következőket adta elő:

„1. A HCM kazánház megnevezésű telephelyen lévő gázmotor termelői működési engedélyből történő törlése [...]

4. 10. sz. Általános Iskola kazánház megnevezésű telephelyen a T1 és T2 kazánok adatainak törlése a T3 jelű kazán T4-re történő módosítása és 3 db T1-T3 jelű új kazánok adatainak feltüntetése kazáncserék miatt

5. A Diósgyőri fűtőmű és Bulgárföldi fűtőmű megnevezésű telephelyeken a kazánberendezések maradó/tervezett élettartamainak módosítása.”

Az Engedélyes a kérelméhez csatolta:

- a távhőtermelő létesítmények technológiai adatait tartalmazó táblázatokat;
- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló bizonylatot;

- a távhőszolgáltatóval és más Miskolcon tevékenykedő távhőtermelőkkel kötött együttműködési megállapodást;
- a távhőtermelőkkel kötött energiaértékesítési szerződést;
- a Diósgyőri és Bulgárföldi telephelyen található kazánok élettartam hosszabbításának dokumentációját;
- a HCM és a 10. sz. Általános Iskola telephelyek levegőtisztaság-védelmi engedélyeit;
- a termelő eszközök tulajdonjogára vonatkozó nyilatkozatot;
- a következő 5 évre vonatkozó üzleti tervet;
- a 10. sz. Általános Iskola telephelyen végzett fejlesztések dokumentációját.

A Hivatal az eljárás során megállapította, hogy az érdemi döntés meghozatalához további információra van szükség, ezért a Hivatal 2024.09.06-án TFAFO/355-2/2024 iktatószámú végzésével a tényállás tisztázására hívta fel Engedélyest, amely keretében kérte, hogy küldje meg:

- a 10. sz. Általános Iskola telephelyen végzett fejlesztések hatását az üzleti tervre a távhőtermelés fenntarthatóságának igazolása céljából;
- ugyanezen telephelyen létesített kazánok üzembehelyezési jegyzőkönyveit és a megújuló energiahordozókra vonatkozó vizsgálati dokumentációt;
- nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy miért nem kérte az Engedély módosítását a 2022-ben lezajlott kazáncsere miatt.

Az Engedélyes 2024. szeptember 16-án TFAFO/355-3/2024 iktatószámú beadványával maradéktalanul és határidőre eleget tett a végzésben foglaltaknak.

Továbbá 2024. október 2-án TFAFO/355-4/2024 iktatószámú beadványával megküldte a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatát.

Megállapítások

A Hivatal a kérelmet, valamint a kérelemhez csatolt iratokat és nyilatkozatokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a Tszt.-ben, valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **Tszt. Vhr.**) a távhőtermelői működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtására előírt követelményeknek.

Az Engedélyben foglalt távhőtermelői tevékenységnek az Engedélyes kérelme szerinti módosítása megfelel a Tszt. 18. §-ában, valamint a Tszt. Vhr.-ben az Engedélyesre vonatkozóan – a folyamatos és biztonságos távhőellátás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége érdekében – előírt követelményeknek. Ezért a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Hivatal az eljárásában az Előzmények részénél felsorolt dokumentumokat vette figyelembe a döntés meghozatala során.

Az Engedélyes kérelmében foglaltak alapján a **Melléklet „A” részének** tartalma a következők szerint változik:

- Az „A/I. Az Engedélyes főbb adatai” táblázat az alábbiak szerint módosul:
 - „Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített hőteljesítménye” sor értéke „79,026” MW-ról „77,393” MW-ra módosul;
 - „Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített villamos teljesítménye*” sor értéke „0,496” MW-ról „0” MW-ra módosul;
 - a „Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor*” sor értéke „3 139” millió forintról „4 022,265” millió forintra módosul.
- Az „A/II. A távhőtermelő létesítmény (telephely) főbb adatai” táblázatok az alábbiak szerint módosulnak:
 - az a) telephely táblázatában a „Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége” sor értéke „46 292 ” GJ-ről „91 931” GJ-ra módosul;
 - a b) telephely táblázatában a „Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége” sor értéke „29 590” GJ-ről „34 368” GJ-ra módosul;
 - a c) telephely táblázatában a „Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége” sor értéke „16 991 ” GJ-ről „10 208 ” GJ-ra módosul;
 - a d) telephely táblázatában
 - a „Telephely címe” pontosításra kerül;
 - a „Beépített villamos teljesítmény” és a „Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség”, valamint a „Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége” megnevezésű sorok értéke kihúzásra kerül;
 - a „Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége” sor értéke „7 649 ” GJ-ről „6 262 ” GJ-ra módosul;
 - a „Beépített (névleges) hőmennyiség” sor értéke „4,912” MW-ról „4,324” MW-ra módosul;
 - az e) telephely táblázatában
 - a „Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége” sor értéke „2 869 ” GJ-ről „2 583” GJ-ra módosul;
 - a „Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség” sor értéke „1,311” MW-ról „1,283” MW-ra módosul;
 - az f) telephely táblázatában a „Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége” sor értéke „1 653 ” GJ-ről „1 278 ” GJ-ra módosul;
 - a g) telephely táblázatában
 - a „Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége” sor értéke „2,398” GJ-ről „1 373” GJ-ra módosul;
 - a „Beépített (névleges) hőmennyiség” sor értéke „1,749” MW-ról „0,749” MW-ra módosul;

- a „*Rendelkezésre álló hőtéljesítőképeség*” sor értéke „1,597” MW-ról „0,73” MW-ra módosul;
- az „*Üzembe helyezés időpontja*” sor értéke „1967-68” dátumról „1967-68; 2022 (rekonstrukció)” dátumra módosul;
- a j) telephely táblázatában a „*Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége*” sor értéke „722” GJ-ről „291” GJ-ra módosul;
- a k) telephely táblázatában
 - a „*Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége*” sor értéke „30 803” GJ-ről „29 254” GJ-ra módosul;
 - az „*Energiahordozó vételezési és beszerzési módja*” sor értéke „Szabad piacról” „Éves meghívásos versenyeztetésre” módosul.

Az Engedélyes kérelmében foglaltak alapján a **Melléklet „B”, „Az Engedélyes termelőeszközeinek főbb adatai” részének** tartalma a következők szerint változik:

- az a) telephely Forróvíz kazánok táblázatában a „*Maradandó élettartam lejáratának ideje*” egységesen „2030.12.31.” dátumra módosul;
- a b) telephely Melegvíz kazánok táblázatában a T1 és T2 Helyszámú Láng gyártmányú 3 HO 10/14 típusú kazánok „*Maradó/tervezett élettartam lejáratának ideje*” sor értéke „2031.12.31.” dátumról „2033.12.31.” dátumra módosul;
- a d) megnevezésű telephely Gázmotor táblázata törlésre kerül;
- a g) telephelyen
 - a T1 és T2 helyszámú Láng gyártmányú LK-750 G típusú kazánok törlésre kerülnek;
 - a T3 helyszámú MVT-1000 típusú kazán helyszáma T4-re módosul;
 - a T1, T2 és T3 helyszámmal új Bosch gyártmányú Condense 7000F 250 típusú kazán adatai kerülnek feltüntetésre.

A Hivatal észlelte, hogy az Engedélyes nem tett eleget a 110/2012 számú engedély I.1.11 és I.1.12 pontjainak, amelyek szerint az Engedélyes köteles bármely, a hatályos távhőtermelői engedélyét vagy annak mellékletét érintő tervezett és előre nem tervezhető változás esetén értesíteni a Hivatalt. Ezt az Engedélyes elmulasztotta megtenni. A Hivatal ezt a körülményt külön eljárásban vizsgálja.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a felsorolt jogszabályhelyeken túl a Tszt. Vhr. 7. §-ában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 80-81. §-aiban foglalt rendelkezéseken alapul.

Az eljárási költségről a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezik.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Díjrendelet 1. melléklet C. táblázatának 20. b) pontja rendelkezik.

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi lehetővé.

A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező jogi képviseletre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 77. § (1)-(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja és a 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg. A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésén, valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontján alapul.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés (átvétel) napján véglegessé válik.

A véglegessé vált határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (5) bekezdése alapján teszi közzé.

Kelt: Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

dr. Juhász Edit
elnök
nevében és megbízásából

Králik Gábor
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják:

MIHŐ Kft. (11385174#cegkapu)

Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály

Hivatal, Statisztikai Főosztály

Melléklet

„A”

A/I. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve	-	MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2.	Rövid neve	-	MIHŐ Kft.
3.	Székhelye	-	3534 Miskolc, Gagarin u. 52
4.	Cégjegyzék száma	-	05-09-004544
5.	Létesítő okiratának kelte	dátum	1995. december 17.
6.	Cégformája	-	Korlátolt Felelősségű Társaság
7.	Adószáma	-	11385174-2-05
8.	Jegyzett tőkéje	MFt	2 200
9.	Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor*	MFt	4 022,265
10.	Tevékenységi köre	-	-
11.	Főtevékenység	-	3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás
12.	Kapcsolódó tevékenységek	-	cégkivonat szerint
13.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített villamos teljesítménye*	MW	0
14.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített hőteljesítménye*	MW	77,393

* a jelen Engedély vonatkozásában

A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Diósgyőri fűtőmű
2.	Telephely címe	-	3535 Miskolc, Bánki Donát u. 17
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	41,868
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	37,263
7.1	Más termelőtől igénybe vett hőteljesítmény	MW	4,2
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	91 931
8.1	Más termelőtől igénybe vett hőenergia éves mennyisége	GJ	6 102
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
12.	címe	-	-
11.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
12.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ	-
13.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
14.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz
15.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Földgáz elosztóhálózat és szabadpiac
16.	Az üzembe helyezés időpontja	dátum	1971.

b) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Bulgárföldi fűtőmű
2.	Telephely címe	-	3534 Miskolc, Szarkahegy u. 19-21.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	15,606
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	13,889
7.1	Más termelőtől igénybe vett hőteljesítmény	MW	1,15
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	34 368
8.1	Más termelőtől igénybe vett hőenergia éves mennyisége	GJ	8 797
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
12.	címe	-	-
11.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
12.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ	-
13.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
14.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz
15.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Földgáz elosztóhálózat és szabadpiac
16.	Az üzembe helyezés időpontja	dátum	1973.

c) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Kenderföldi kazánház
2.	Telephely címe	-	3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	9,532
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	8,483
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	10 208
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
12.	címe	-	-
11.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
12.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ	-
13.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
14.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz
15.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Földgáz elosztóhálózat és szabadpiac
16.	Az üzembe helyezés időpontja	dátum	1960. (1973-tól gázüzemű)

d) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	HCM kazánház
2.	Telephely címe	-	3525 Miskolc, Szalag u. 2. (41734/16. hrsz.)
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	4,324
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	3,848
7.1	Más termelőtől igénybe vett hőteljesítmény	MW	0,588
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	6 262
8.1	Más termelőtől igénybe vett hőenergia éves mennyisége	GJ	4 187
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
12.	címe	-	-
11.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
12.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ	-
13.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
14.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz, depóniagáz
15.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Földgáz elosztóhálózat és szabadpiac, depóniagáz rekultivált hulladéklerakóból
16.	Az üzembe helyezés időpontja	dátum	1972.

e) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Kőrösi Csoma Sándor utcai kazánház
2.	Telephely címe	-	3527 Miskolc, Kőrösi Csoma Sándor u. 5
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,380
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,283
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	2 583
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
12.	címe	-	-
11.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
12.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ	-
13.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
14.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz
15.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Földgáz elosztóhálózat és szabadpiac
16.	Az üzembe helyezés időpontja	dátum	1965. (1994-től gázüzemű)

f) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Csabai kapui kazánház
2.	Telephely címe	-	3529 Miskolc, Csabai kapu 61.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	0,744
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	0,662
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	1 278
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
12.	címe	-	-
11.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
12.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ	-
13.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
14.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz
15.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Földgáz elosztóhálózat és szabadpiac
16.	Az üzembe helyezés időpontja	dátum	1960. előtt (1979-től gázüzemű)

g) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	10. sz. Általános Iskola kazánház
2.	Telephely címe	-	3526 Miskolc, Katowice u. 17
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	0,749
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	0,730
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	1 373
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
12.	címe	-	-
11.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
12.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ	-
13.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
14.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz
15.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Földgáz elosztóhálózat és szabadpiac
16.	Az üzembe helyezés időpontja	dátum	1967-68; 2022 (rekonstrukció)

j) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Komlóstetői kazánház
2.	Telephely címe	-	3533 Miskolc, Szeder u. 1.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	0,190
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	0,169
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	291
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
12.	címe	-	-
11.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
12.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ	-
13.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
14.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz
15.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Földgáz elosztóhálózat és szabadpiac
16.	Az üzembe helyezés időpontja	dátum	1986.

k) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Kenderföldi Biomassza kazánház
2.	Telephely címe	-	3534 Miskolc, Muhi u. 33764/9 hrsz.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	3,0
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	2,4
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	29 254
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
12.	címe	-	-
11.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
12.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ	-
13.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
14.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Biomassza (növényi eredetű)
15.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Éves meghívásos versenyeztetés
16.	Az üzembe helyezés időpontja	dátum	2011.12.23.

„B”

Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai

a) Telephely megnevezése: **Diósgyőri fűtőmű**
Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	T1	T2	T3
Gyártó	-	Láng	Láng	Láng
Típus	-	3 HO 10/14	3 HO 10/14	3 HO 10/14
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	nem	nem	nem
Füstgázvezető (pontforrás) azonosító	-	P1	P1	P1
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	7,84	7,84	7,84
Névleges teljesítmény	MW	6,978	6,978	6,978
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	130	130	130
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80	80
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	130	130	130
Kazánhatásfok	%	89,00	89,00	89,00
Legalacsonyabb tüzelőteltjesítmény	MW	3,07	3,07	3,07
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1971.	1971.	1971.
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2030.12.31.	2030.12.31.	2030.12.31.

Forróvíz kazánok (folytatás)

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	T4	T5	T6
Gyártó	-	Láng	Láng	Láng
Típus	-	3 HO 10/14	3 HO 10/14	3 HO 10/14
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	nem	nem	nem
Füstgázvezető (pontforrás) azonosító	-	P1	P1	P1
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	7,84	7,84	7,84
Névleges teljesítmény	MW	6,978	6,978	6,978
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	130	130	130
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80	80
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	130	130	130
Kazánhatásfok	%	89,00	89,00	89,00
Legalacsonyabb tüzelőteltjesítmény	MW	3,07	3,07	3,07
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1971.	1974.	1974.
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2030.12.31.	2030.12.31.	2030.12.31.

b) Telephely megnevezése: Bulgárföldi fűtőmű

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	T1	T2	T3
Gyártó	-	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár	Szolnoki Vas és Fémsz.
Típus	-	3 HO 10/14	3 HO 10/14	AKH 1650/12
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	nem	nem	nem
Füstgázvezető (pontforrás) azonosító	-	P1	P1	P2
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	7,84	7,84	1,85
Névleges teljesítmény	MW	6,978	6,978	1,65
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	90	90	90
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80	60
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	110	110	80
Kazánhatásfok	%	89,00	89,00	89,00
Legalacsonyabb tüzelőtéljesítmény	MW	2,97	2,97	0,66
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1973.	1973.	1995.
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2033.12.31.	2033.12.31.	2045.12.31.

c) Telephely megnevezése: **Kenderföldi kazánház**

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok			
Helyszám	-	T1	T2	T3	T4
Gyártó	-	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár	Veissmann	Veissmann
Típus	-	Láng-Ygnis LHF 4001	Láng-Ygnis LHF 4001	Vitogas 100 GS1	Vitogas 100 GS1
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	nem	nem	nem	nem
Füstgázvezető (pontforrás) azonosító	-	P1	P2	-	-
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	5,22	5,22	0,13	0,13
Névleges teljesítmény	MW	4,65	4,65	0,116	0,116
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	170	170	6	6
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80	65	65
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	130	130	85	85
Kazánhatásfok	%	89	89	89	89
Legalacsonyabb tüzelőteljesítmény	MW	1,15	1,46	0,09	0,09
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1979.	1979.	2001.	2001.
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2029.12.31.	2029.12.31.	2051.12.31.	2051.12.31.

d) Telephely megnevezése: HCM kazánház

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	T1	T2	T4
Gyártó	-	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár	Viessmann
Típus	-	CKS-130	CKS-130	Viessmann Vitoplex 200
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	igen	igen	nem
Füstgázelvezető (pontforrás) azonosító	-	P1	P1	P3
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	depóniagáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	1,7	1,7	1,46
Névleges teljesítmény	MW	1,512	1,512	1,30
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	65	65	65
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90	90
Kazánhatásfok	%	89	89	89
Legalacsonyabb tüzelőtéljesítmény	MW	0,71	0,71	0,28
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1972.	1972.	2009.
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2031.12.31.	2031.12.31.	2039.12.31.

e) Telephely megnevezése: **Kőrösi Csoma Sándor utcai kazánház**

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	T1	T2	T3
Gyártó	-	Szolnoki Vas és Fémsz.	Szolnoki Vas és Fémsz.	Szolnoki Vas és Fémsz.
Típus	-	AKH 460 M	AKH 460 M	AKH 460 M
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	igen	igen	nem
Füstgázelvezető (pontforrás) azonosító	-	P1	P1	P2
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	0,48	0,48	0,52
Névleges teljesítmény	MW	0,46	0,46	0,46
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	25	25	25
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90	90
Kazánhatásfok	%	95,00	95,00	89,00
Legalacsonyabb tüzelőtelteljesítmény	MW	0,19	0,19	0,19
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1994.	1994.	1994.
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2044.12.31.	2044.12.31.	2044.12.31.

f) Telephely megnevezése: Csabai kapui kazánház

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok	
Helyszám	-	T1	T2
Gyártó	-	Budapesti Vegyi Gépgy.	Budapesti Vegyi Gépgy.
Típus	-	Komfort K-III M	Komfort K-III M
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	nem	nem
Füstgázvezető (pontforrás) azonosító	-	P1	P1
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	0,42	0,42
Névleges teljesítmény	MW	0,372	0,372
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	15	15
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90
Kazánhatásfok	%	89,00	89,00
Legalacsonyabb tüzelőtelteljesítmény	MW	0,21	0,26
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1978.	1978.
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2028.12.31.	2028.12.31.

g) Telephely megnevezése: 10. sz. Általános Iskola kazánház

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok			
Helyszám	-	T1	T2	T3	T4
Gyártó	-	Bosch	Bosch	Bosch	FÜTŐBER
Típus	-	Condense 7000F 250	Condense 7000F 250	Condense 7000F 250	MVT-1000
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	igen	igen	igen	nem
Füstgázelvezető (pontforrás) azonosító	-	P1	P1	P1	-
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	0,250	0,250	0,250	0,06
Névleges teljesítmény	MW	0,233	0,233	0,233	0,05
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	10,02	10,02	10,02	-
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	60,00	60,00	60,00	-
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	80,00	80,00	80,00	-
Kazánhatásfok	%	98,00	98,00	98,00	89,00
Legalacsonyabb tüzelőtelteljesítmény	MW	0,077	0,077	0,077	0,05
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2022.11.02.	2022.11.02.	2022.11.02.	1997.
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2047.12.31.	2047.12.31.	2047.12.31.	2047.12.31.

j) Telephely megnevezése: **Komlóstetői kazánház**

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	T1	T2	T3
Gyártó	-	Fegyver és Gázk. Gyártó	Fegyver és Gázk. Gyártó	FÜTŐBER
Típus	-	Fégtherm AF-70	Fégtherm AF-70	MVT-1000
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	nem	nem	nem
Füstgázelvezető (pontforrás) azonosító	-	-	-	-
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	0,08	0,08	0,06
Névleges teljesítmény	MW	0,07	0,07	0,05
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	6,00	6,00	-
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70,00	70,00	-
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90,00	90,00	-
Kazánhatásfok	%	89,00	89,00	89,00
Legalacsonyabb tüzelőtéljesítmény	MW	0,03	0,03	0,05
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1996.	1996.	1991.
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2046.12.31.	2046.12.31.	2041.12.31.

k) Telephely megnevezése: Kenderföldi Biomassza kazánház

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Helyszám	-	T1
Gyártó	-	Binder
Típus	-	RRK 2500-3000/6
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	nem
Füstgázvezető (pontforrás) azonosító	-	P1
Tüzelőanyag megnevezése	-	biomassza
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	3,75
Névleges teljesítmény	MW	3,00
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	128,97
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70,00
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90,00
Kazánhatásfok	%	80,00
Legalacsonyabb tüzelőteljesítmény	MW	-
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2011.12.23.
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2031.12.31.